

Termovalorizzatore del Gerbido (TO)

Mese: OTTOBRE 2013 – Linea 1

LINEA INCENERIMENTO RIFIUTI n. 1							
PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE SEMIORARIE ⁽³⁾		
			LIMITE	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE	MIN ⁽⁴⁾	MAX ⁽⁴⁾
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	3,1	10	0	60	0	48,8
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	10,5	50	0	100	2,6	1.194,50
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	100,1	200	0	400	0,5	320,7
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	0,1	50	0	200	0	14,7
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,8	10	0	20	0,1	94,7
Polveri	mg/Nm ³	0,8	10	0	30	0,5	28,9
Acido Fluoridrico	mg/Nm ³	0,2	1	0	4	0	2,4
Ammoniaca	mg/Nm ³	1,2	5	0	15	0,5	22,8
Mercurio	ug/Nm ³	0	50	0	0	0	0

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA CON RIFIUTO	h/mese	269
--	--------	-----

Ottobre : OTTOBRE 2013 – Linea 2

LINEA INCENERIMENTO RIFIUTI n. 2							
PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE SEMIORARIE ⁽³⁾		
			LIMITE	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE	MIN ⁽⁴⁾	MAX ⁽⁴⁾
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	2,2	10	1	60	0	67,4
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	30	50	2	100	1,6	4.812,70
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	95,9	200	0	400	0,1	258,3
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	0,2	50	0	200	0	30,4
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	3,1	10	1	20	0,1	552,5
Polveri	mg/Nm ³	0,8	10	0	30	0,6	11,2
Acido Fluoridrico	mg/Nm ³	0,3	1	0	4	0	1,6
Ammoniaca	mg/Nm ³	1,6	5	1	15	0,1	194,9
Mercurio	ug/Nm ³	1,4	50	0	0	0	16,4

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA CON RIFIUTO	h/mese	365
--	--------	-----

Ottobre : OTTOBRE 2013 – Linea 3

LINEA INCENERIMENTO RIFIUTI n. 3							
PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE SEMIORARIE ⁽³⁾		
			LIMITE	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE	MIN ⁽⁴⁾	MAX ⁽⁴⁾
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	2,3	10	0	60	0	17,8
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	10,4	50	1	100	0	2.637,40
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	101,2	200	0	400	0	324,6
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	0	50	0	200	0	3,2
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,9	10	0	20	0,2	263,7
Polveri	mg/Nm ³	0,4	10	0	30	0	31,8
Acido Fluoridrico	mg/Nm ³	0,1	1	0	4	0	0,2
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,8	5	0	15	0	68,8
Mercurio	ug/Nm ³	0	50	0	0	0	0,1

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA CON RIFIUTO	h/mese	502
--	--------	-----

1) - **MEDIA MENSILE:** è la media dei valori semiorari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

2) - **MEDIA GIORNALIERA:** è la media dei valori semiorari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

3) - **MEDIA SEMIORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nella semiora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

4) - **MIN/MAX:** valori di concentrazione medi semiorari minimi e massimi rilevati nel mese

5) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite giornaliero

6) - **NS:** media mensile non significativa se le ore di normale funzionamento nel mese sono meno di 144 ai sensi del D.Lgs. 152/06