

## CENTRALE TERMOELETTRICA A2A gencogas S.p.A. (ex Edipower s.p.A.) di CHIVASSO (TO)

### Mese: DICEMBRE 2017 – Gruppo CH 22

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE GIORNALIERE <sup>(2)</sup>		MEDIE ORARIE <sup>(4)</sup>	
			LIMITE	SUPERI <sup>(3)</sup>	MIN <sup>(5)</sup>	MAX <sup>(5)</sup>
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	n.d.	30	0	14,87	24,08
Ossido Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	0,69	30	0	0,52	1,25

<b>ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO</b>	h/mese	167
--	--------	-----

### Mese: DICEMBRE 2017 - Gruppo CH 13

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE GIORNALIERE <sup>(2)</sup>		MEDIE ORARIE <sup>(4)</sup>	
			LIMITE	SUPERI <sup>(3)</sup>	MIN <sup>(5)</sup>	MAX <sup>(5)</sup>
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	23,48	30	0	16,75	29,05
Ossido Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	2,16	30	0	0	19,73

<b>ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO</b>	h/mese	467
--	--------	-----

**ARPA Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1**

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111 – fax 011-19681421

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

**Mese: DICEMBRE 2017 - Gruppo CH 12**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE GIORNALIERE <sup>(2)</sup>		MEDIE ORARIE <sup>(4)</sup>	
			LIMITE	SUPERI <sup>(3)</sup>	MIN <sup>(5)</sup>	MAX <sup>(5)</sup>
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	20,37	30	0	14,83	25,46
Ossido Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	1,31	30	0	0,54	4,43

<b>ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO</b>	<b>h/mese</b>	<b>315</b>
--	---------------	------------

**(1) - MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.

**(2) - MEDIA GIORNALIERA:** è la media dei valori orari (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.

**(3) - SUPERI:** numero di superamenti del valore limite giornaliero.

**(4) - MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.

**(5) - MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese.

**(6) - n.s.:** media mensile non significativa ai sensi di legge, in quanto l'impianto ha funzionato a regime per meno di 144 ore nel mese di riferimento

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni della  
Centrale Termoelettrica di A2A gencogas S.p.A.  
(ex Edipower s.p.A.) di CHIVASSO (TO)**

**ARPA Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1**

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111– fax 011-19681421

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it