



## CENTRALE TERMOELETTRICA A2A gencogas S.p.A. (ex Edipower S.p.A.) di CHIVASSO (TO)

Mese: GIUGNO 2020 - Gruppo CH 22

PARAMETRI	UNITA'	MEDIA	MEDIE GIORNALIERE(2)		MEDIE ORARIE <sup>(4)</sup>	
EMISSIVI	MISURA	MENSILE <sup>(1)</sup>	LIMITE	SUPERI(3)	MIN <sup>(5)</sup>	MAX <sup>(5)</sup>
Ossidi di Azoto	mg/Nm³	n.s. <sup>(6)</sup>	30	0	20,5	28,06
Ossido Carbonio	mg/Nm³	n.s. <sup>(6)</sup>	30	0	0,19	7,93

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO	h/mese	15
--	--------	----

Mese: GIUGNO 2020 - Gruppo CH 13

PARAMETRI	UNITA'	MEDIA	MEDIE GIORNALIERE <sup>(2)</sup>		MEDIE ORARIE(4)	
EMISSIVI	MISURA	MENSILE <sup>(1)</sup>	LIMITE	SUPERI(3)	MIN <sup>(5)</sup>	MAX <sup>(5)</sup>
Ossidi di Azoto	mg/Nm³	20,94	30	0	16,72	26,79
Ossido Carbonio	mg/Nm³	1,47	30	0	0,4	7,58

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO	h/mese	522
--	--------	-----





## Mese: GIUGNO 2020 - Gruppo CH 12

PARAMETRI	UNITA'	MEDIA	MEDIE GIORNALIERE(2)		MEDIE ORARIE <sup>(4)</sup>	
EMISSIVI	MISURA	MENSILE <sup>(1)</sup>	LIMITE	SUPERI(3)	MIN <sup>(5)</sup>	MAX <sup>(5)</sup>
Ossidi di Azoto	mg/Nm³	17,7	30	0	11,89	24,08
Ossido Carbonio	mg/Nm³	0,8	30	0	0,31	3,8

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO	h/mese	516
--	--------	-----

- (1) MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.
- (2) MEDIA GIORNALIERA: è la media dei valori orari (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.
- (3) SUPERI: numero di superamenti del valore limite giornaliero.
- (4) MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.
- (5) MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese.
- (6) n.s.: media mensile non significativa ai sensi di legge, in quanto l'impianto ha funzionato a regime per meno di 144 ore nel mese di riferimento.

Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni della Centrale Termoelettrica di A2A Gencogas S.p.A. (ex Edipower s.p.A.) di CHIVASSO (TO)

## **ARPA Piemonte**

Codice Fiscale - Partita IVA 07176380017