

## CENTRALE TERMOELETTRICA A2A Gencogas S.p.A. (ex Edipower S.p.A.) di CHIVASSO (TO)

### Mese: NOVEMBRE 2020 – Gruppo CH 22

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE GIORNALIERE <sup>(2)</sup>		MEDIE ORARIE <sup>(4)</sup>	
			LIMITE	SUPERI <sup>(3)</sup>	MIN <sup>(5)</sup>	MAX <sup>(5)</sup>
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	n.s. <sup>(6)</sup>	30	0	18,99	22,95
Ossido Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	n.s. <sup>(6)</sup>	30	0	0,13	11,09

<b>ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO</b>	<b>h/mese</b>	<b>47</b>
--	---------------	-----------

### Mese: NOVEMBRE 2020 - Gruppo CH 13

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE GIORNALIERE <sup>(2)</sup>		MEDIE ORARIE <sup>(4)</sup>	
			LIMITE	SUPERI <sup>(3)</sup>	MIN <sup>(5)</sup>	MAX <sup>(5)</sup>
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	26,83	30	0	24,17	29,30
Ossido Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	1,72	30	0	0,00	10,14

<b>ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO</b>	<b>h/mese</b>	<b>272</b>
--	---------------	------------

#### ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1**

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

**Mese: NOVEMBRE 2020 - Gruppo CH 12**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE GIORNALIERE <sup>(2)</sup>		MEDIE ORARIE <sup>(4)</sup>	
			LIMITE	SUPERI <sup>(3)</sup>	MIN <sup>(5)</sup>	MAX <sup>(5)</sup>
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	15,57	30	0	11,86	22,44
Ossido Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	0,90	30	0	0,06	2,79

<b>ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO</b>	<b>h/mese</b>	<b>370</b>
--	---------------	------------

- (1) - **MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.
- (2) - **MEDIA GIORNALIERA:** è la media dei valori orari (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.
- (3) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite giornaliero.
- (4) - **MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.
- (5) - **MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese.
- (6) - **n.s.:** media mensile non significativa ai sensi di legge, in quanto l'impianto ha funzionato a regime per meno di 144 ore nel mese di riferimento.

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni della  
Centrale Termoelettrica di A2A Gencogas S.p.A.  
(ex Edipower s.p.A.) di CHIVASSO (TO)**

**ARPA Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1**

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it