

## CENTRALE a BIOMASSA Blue Power S.r.l. (ex C&T) di Airasca (TO)

**Mese: MARZO 2019**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE ORARIE <sup>(2)</sup>			
			LIMITE	MIN <sup>(3)</sup>	MAX <sup>(3)</sup>	SUPERI <sup>(4)</sup>
Ossido di Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	26,47	200	0,0	202,57	1
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	129,45	400	80,4	351,93	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm <sup>3</sup>	25,18	50	3,2	61,88	5
Carbonio Organico Totale	mg/Nm <sup>3</sup>	1,64	20	0,7	6,23	0
Ammoniaca	mg/Nm <sup>3</sup>	0,23	5	0,0	1,48	0
Acido Cloridrico	mg/Nm <sup>3</sup>	2,26	10	0,0	7,74	0
Polveri Totali	mg/Nm <sup>3</sup>	0,52	20	0,0	2,20	0

<b>ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO</b>	<b>h/mese</b>	<b>690</b>
--	---------------	------------

**(1) - MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(2) - MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(3) - MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

**(4) - SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni  
della Centrale a biomassa Blue Power S.r.l. (ex C&T) di Airasca (TO)**

**ARPA Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1**

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it