

Termovalorizzatore del Gerbido (TO)

Mese: LUGLIO 2018 – Linea 1

LINEA INCENERIMENTO RIFIUTI n. 1							
PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE SEMIORARIE ⁽³⁾		
			LIMITE	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE	MIN ⁽⁴⁾	MAX ⁽⁴⁾
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	1,9	5	0	60	0,0	5,1
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	2,3	50	0	100	0,0	111,5
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	32,7	70	0	400	0,0	234,6
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	0,6	10	0	200	0,5	2,1
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,1	10	0	20	0,0	3,8
Polveri	mg/Nm ³	0,0	5	0	30	0,0	3,7
Acido Fluoridrico	mg/Nm ³	0,0	0,5	0	4	0,0	0,1
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,9	5	0	15	0,1	5,6
Mercurio ⁽⁷⁾	ug/Nm ³	10,3	-	-	- ⁽⁶⁾	0,4	70,9

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA CON RIFIUTO	h/mese	742
---	--------	-----

Mese : LUGLIO 2018 – Linea 2

LINEA INCENERIMENTO RIFIUTI n. 2							
PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE SEMIORARIE ⁽³⁾		
			LIMITE	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE	MIN ⁽⁴⁾	MAX ⁽⁴⁾
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	1,6	5	0	60	0,1	4,5
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	0,8	50	0	100	0,0	79,9
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	24,3	70	0	400	0,0	278,4
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	0,8	10	0	200	0,6	5,2
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,5	10	0	20	0,3	4,7
Polveri	mg/Nm ³	0,0	5	0	30	0,0	0,0
Acido Fluoridrico	mg/Nm ³	0,0	0,5	0	4	0,0	0,0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,4	5	0	15	0,0	4,1
Mercurio ⁽⁷⁾	ug/Nm ³	6,6	-	-	- ⁽⁶⁾	0,1	64,6

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA CON RIFIUTO	h/mese	684
---	--------	-----

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Pagina 1 di 2

Mese : LUGLIO 2018 – Linea 3

LINEA INCENERIMENTO RIFIUTI n. 3							
PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE SEMIORARIE ⁽³⁾		
			LIMITE	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE	MIN ⁽⁴⁾	MAX ⁽⁴⁾
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	1,1	5	0	60	0,0	9,9
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	2,3	50	0	100	0,0	52,1
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	31,7	70	0	400	3,7	191,3
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	0,9	10	0	200	0,0	4,4
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,7	10	0	20	0,1	29,8
Polveri	mg/Nm ³	0,0	5	0	30	0,0	0,0
Acido Fluoridrico	mg/Nm ³	0,0	0,5	0	4	0,0	0,2
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,3	5	0	15	0,0	2,1
Mercurio ⁽⁷⁾	ug/Nm ³	10,4	-	-	- ⁽⁶⁾	0,2	70,0

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA CON RIFIUTO	h/mese	232
---	---------------	------------

(1) - **MEDIA MENSILE:** è la media dei valori semiorari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - **MEDIA GIORNALIERA:** è la media dei valori semiorari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - **MEDIA SEMIORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nella semiora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(4) - **MIN/MAX:** valori di concentrazione medi semiorari minimi e massimi rilevati nel mese

(5) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite giornaliero

(6) - Il limite emissivo del mercurio viene valutato su base oraria con metodica ufficiale UNI EN 13211 basata sul campionamento in discontinuo

(7) - Valori conoscitivi in quanto non rilevati con la metodica ufficiale UNI EN 13211 basata sul campionamento in discontinuo

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
di TRM S.p.A di Torino**

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Pagina 2 di 2