

CENTRALE a BIOMASSA Blue Power S.r.l. (ex C&T) di Airasca (TO)

Mese: DICEMBRE 2023

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾
Ossido di Carbonio	mg/Nm ³	36,76	200	0,2	150,62	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	154,83	400	111,9	207,04	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	3,32	50	0,0	11,85	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,06	20	0,0	2,17	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,35	5	0,1	2,09	0
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	0,50	10	0,2	2,16	0
Polveri Totali	mg/Nm ³	2,46	20	1,8	6,10	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	438
-------------------------------------	--------	-----

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
della Centrale a biomassa Blue Power S.r.l. (ex C&T) di Airasca (TO)**

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it