

## CENTRALE a BIOMASSA ENGIE Reti Calore s.r.l. (ex SIPEA S.r.l.) di Rivarolo Canavese (TO)

**Mese: GENNAIO 2022**

| PARAMETRI EMISSIVI       | UNITA' MISURA      | MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup> | MEDIE GIORNALIERE <sup>(2)</sup> |                       | MEDIE ORARIE <sup>(3)</sup> |                    |                    |                       |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|                          |                    |                              | LIMITE <sup>(4)</sup>            | SUPERI <sup>(6)</sup> | LIMITE <sup>(4)</sup>       | MIN <sup>(5)</sup> | MAX <sup>(5)</sup> | SUPERI <sup>(6)</sup> |
| Ossido Carbonio          | mg/Nm <sup>3</sup> | 59,55                        | 100                              | 0                     | 200                         | 0,0                | 189,24             | 0                     |
| Ossidi di Azoto          | mg/Nm <sup>3</sup> | 78,03                        | 150                              | 0                     | 400                         | 41,9               | 196,05             | 0                     |
| Ossidi di Zolfo          | mg/Nm <sup>3</sup> | 0,11                         | /                                | -                     | 50                          | 0,0                | 3,05               | 0                     |
| Carbonio Organico Totale | mg/Nm <sup>3</sup> | 0,82                         | /                                | -                     | 20                          | 0,2                | 7,18               | 0                     |
| Polveri Totali           | mg/Nm <sup>3</sup> | 1,97                         | 5                                | 0                     | 10                          | 0,5                | 17,06              | 2                     |

|                                        |        |     |
|----------------------------------------|--------|-----|
| ORE MENSILI DI NORMAL<br>FUNZIONAMENTO | h/mese | 740 |
|----------------------------------------|--------|-----|

**(1) - MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(2) - MEDIA GIORNALIERA:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(3) - MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(4) – Limiti emissivi** in vigore dal 19 ottobre 2016

**(5) - MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

**(6) - SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario/giornaliero

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni  
della Centrale a biomassa ENGIE Reti Calore s.r.l. (ex SIPEA S.r.l.) di Rivarolo Canavese  
(TO)**

**ARPA Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1**

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it