

CENTRALE a BIOMASSA ENGIE SERVIZI S.p.A. (ex SIPEA s.r.l.) di Rivarolo Canavese (TO)

Mese: GIUGNO 2023

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE ORARIE ⁽³⁾			
			LIMITE ⁽⁴⁾	SUPERI ⁽⁶⁾	LIMITE ⁽⁴⁾	MIN ⁽⁵⁾	MAX ⁽⁵⁾	SUPERI ⁽⁶⁾
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	-	100	-	200	-	-	-
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	-	150	--	400	-	-	-
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	-	/	-	50	-	-	-
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	-	/	-	20	-	-	-
Polveri Totali	mg/Nm ³	-	5	-	10	-	-	-

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	0
-------------------------------------	--------	---

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA GIORNALIERA: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(4) – Limiti emissivi in vigore dal 19 ottobre 2016

(5) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(6) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario/giornaliero

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
della Centrale a biomassa ENGIE SERVIZI S.p.A. (ex SIPEA s.r.l.) di Rivarolo Canavese
(TO)**