

CENTRALE a BIOMASSA ENGIE SERVIZI S.p.A. (ex SIPEA s.r.l.) di Rivarolo Canavese (TO)

Mese: LUGLIO 2023

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE ORARIE ⁽³⁾			
			LIMITE ⁽⁴⁾	SUPERI ⁽⁶⁾	LIMITE ⁽⁴⁾	MIN ⁽⁵⁾	MAX ⁽⁵⁾	SUPERI ⁽⁶⁾
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	44,34	100	0	200	0,0	199,32	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	112,79	150	1	400	48,3	249,58	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	3,94	/	-	50	0,0	30,24	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	1,83	/	-	20	1,1	16,49	0
Polveri Totali	mg/Nm ³	0,78	5	0	10	0,1	3,31	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	639
--	--------	-----

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA GIORNALIERA: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(4) - Limiti emissivi in vigore dal 19 ottobre 2016

(5) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(6) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario/giornaliero

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
della Centrale a biomassa ENGIE SERVIZI S.p.A. (ex SIPEA S.r.l.) di Rivarolo Canavese
(TO)**

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it