

# CENTRALE a BIOMASSA ENGIE SERVIZI S.p.A (ex SIPEA s.r.l.) di Rivarolo Canavese (TO)

**Mese: AGOSTO 2024**

| PARAMETRI EMISSIVI       | UNITA' MISURA      | MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup> | MEDIE GIORNALIERE <sup>(2)</sup> |                       | MEDIE ORARIE <sup>(3)</sup> |                    |                    |                       |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|                          |                    |                              | LIMITE <sup>(4)</sup>            | SUPERI <sup>(6)</sup> | LIMITE <sup>(4)</sup>       | MIN <sup>(5)</sup> | MAX <sup>(5)</sup> | SUPERI <sup>(6)</sup> |
| Ossido Carbonio          | mg/Nm <sup>3</sup> | 49,30                        | 100                              | 0                     | 200                         | 0,0                | 236,59             | 1                     |
| Ossidi di Azoto          | mg/Nm <sup>3</sup> | 90,52                        | 150                              | 0                     | 400                         | 47,2               | 189,19             | 0                     |
| Ossidi di Zolfo          | mg/Nm <sup>3</sup> | 0,16                         | /                                | -                     | 50                          | 0,0                | 5,64               | 0                     |
| Carbonio Organico Totale | mg/Nm <sup>3</sup> | 0,76                         | /                                | -                     | 20                          | 0,0                | 10,32              | 0                     |
| Polveri Totali           | mg/Nm <sup>3</sup> | 1,72                         | 5                                | 0                     | 10                          | 0,6                | 10,98              | 2                     |

|                                     |        |     |
|-------------------------------------|--------|-----|
| ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO | h/mese | 699 |
|-------------------------------------|--------|-----|

**(1) - MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(2) - MEDIA GIORNALIERA:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(3) - MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(4) – Limiti emissivi** in vigore dal 19 ottobre 2016

**(5) - MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

**(6) - SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario/giornaliero

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni  
della Centrale a biomassa ENGIE SERVIZI S.p.A. (ex SIPEA s.r.l.) di Rivarolo Canavese  
(TO)**