

TRM S.p.A.
Termovalorizzatore del Gerbido
Via Paolo Gorini, 50 - TO

Mese: FEBBRAIO 2025 – Linea 1

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE SEMIORARIE ⁽³⁾			
			LIMITE	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE	MIN ⁽⁴⁾	MAX ⁽⁴⁾	SUPERI ⁽⁶⁾
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	1,7	5	0	60	0,0	7,1	0
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	8,7	50	0	-(7)	0,0	828,1	-(7)
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	46,1	70	0	400	0,0	153,6	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	2,8	10	0	200	0,5	10,2	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,5	10	0	20	0,2	36,2	1
Polveri	mg/Nm ³	0,0	5	0	30	0,0	5,7	0
Acido Fluoridrico	mg/Nm ³	0,0	0,5	0	4	0,0	0,0	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	2,1	5	0	15	0,4	12,6	0
Mercurio	µg/Nm ³	0,0	20	0	-(8)	0,0	10,1	-(8)

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA CON RIFIUTO	h/mese	672
--	--------	-----

Mese: FEBBRAIO 2025 – Linea 2

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE SEMIORARIE ⁽³⁾			
			LIMITE	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE	MIN ⁽⁴⁾	MAX ⁽⁴⁾	SUPERI ⁽⁶⁾
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	1,2	5	0	60	0,0	13,6	0
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	7,6	50	0	-(7)	0,0	1.406,6	-(7)
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	45,6	70	0	400	0,0	133,7	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	1,3	10	0	200	0,0	7,4	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,2	10	0	20	0,0	62,7	2
Polveri	mg/Nm ³	0,0	5	0	30	0,0	4,3	0
Acido Fluoridrico	mg/Nm ³	0,0	0,5	0	4	0,0	0,1	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	1,7	5	0	15	0,1	13,0	0
Mercurio	µg/Nm ³	0,1	20	0	-(8)	0,0	10,4	-(8)

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA CON RIFIUTO	h/mese	601
--	--------	-----

Mese: FEBBRAIO 2025 – Linea 3

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE SEMIORARIE ⁽³⁾			
			LIMITE	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE	MIN ⁽⁴⁾	MAX ⁽⁴⁾	SUPERI ⁽⁶⁾
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	0,7	5	0	60	0,0	2,9	0
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	11,3	50	0	-(7)	0,0	112,8	-(7)
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	50,6	70	0	400	15,6	117,3	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	0,7	10	0	200	0,0	4,6	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,2	10	0	20	0,0	3,1	0
Polveri	mg/Nm ³	0,0	5	0	30	0,0	1,9	0
Acido Fluoridrico	mg/Nm ³	0,1	0,5	0	4	0,0	0,2	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	1,7	5	0	15	0,0	9,4	0
Mercurio	µg/Nm ³	0,1	20	0	-(8)	0,0	4,7	-(8)

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA CON RIFIUTO	h/mese	82
---	--------	----

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori semiorari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA GIORNALIERA: è la media dei valori semiorari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MEDIA SEMIORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nella semiora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(4) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi semiorari minimi e massimi rilevati nel mese

(5) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite giornaliero rilevati nel mese

(6) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite semiorario, rilevati nel mese, per i seguenti parametri: HCl, NO_x, SO₂, COT, Polveri totali, HF, NH₃.

(7) - SUPERI di CO: il CO non è soggetto ad un limite semiorario ma, ai sensi di legge, ad un limite che tiene conto dei dati rilevati dallo SME nelle ultime 24 ore intese come periodo mobile e che viene valutato sia sui valori di concentrazione semioraria che sui valori di concentrazione come media sui 10 minuti. **Nel mese di riferimento si sono verificati 4 superamenti del limite sulla Linea 2.**

(8) - MERCURIO: non è previsto un limite semiorario, ma unicamente giornaliero.

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
di TRM S.p.A di Torino**

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Pagina 2 di 2