

CENTRALE TERMoeLETTRICA

ENGIE Produzione S.p.A. (ex GDF SUEZ PRODUZIONE S.p.A.) Leinì (TO)

Mese: APRILE 2025

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	0,9	10	0,0	5,1	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	7,0	10	4,6	8,0	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	318
-------------------------------------	--------	-----

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
della Centrale Termoelettrica ENGIE Produzione S.p.A. (ex GDF SUEZ PRODUZIONE
S.p.A.) di Leinì (TO)**

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it