

## CENTRALE TERMOELETTRICA di IREN TORINO NORD (TO)

**Mese: GIUGNO 2025**

| PARAMETRI EMISSIVI | UNITA' MISURA      | MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup> | MEDIE ORARIE <sup>(2)</sup> |                    |                    |                       |
|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|                    |                    |                              | LIMITE                      | MIN <sup>(3)</sup> | MAX <sup>(3)</sup> | SUPERI <sup>(4)</sup> |
| Ossido Carbonio    | mg/Nm <sup>3</sup> | n.s. <sup>(5)</sup>          | 10                          | 0                  | 2                  | 0                     |
| Ossidi di Azoto    | mg/Nm <sup>3</sup> | n.s. <sup>(5)</sup>          | 10                          | 6                  | 10                 | 0                     |
| Ammoniaca          | mg/Nm <sup>3</sup> | n.s. <sup>(5)</sup>          | 5                           | 0                  | 1                  | 0                     |

|                                                                |        |    |
|----------------------------------------------------------------|--------|----|
| ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA<br>SOPRA MINIMO TECNICO | h/mese | 61 |
|----------------------------------------------------------------|--------|----|

**(1) - MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(2) - MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(3) - MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

**(4) - SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario

**(5) - n.s.:** media mensile non significativa ai sensi di legge, in quanto l'impianto ha funzionato a regime per meno di 144 ore nel mese di riferimento.

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni della  
Centrale Termoelettrica di IREN TORINO NORD**

**ARPA Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1**

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it