

CENTRALE TERMOELETTRICA di IREN MONCALIERI (TO)

Mese: LUGLIO 2025 – Gruppo RPW 2°GT

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾				MEDIE GIORNALIERE ⁽⁵⁾			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾	LIMITE	MIN ⁽⁶⁾	MAX ⁽⁶⁾	SUPERI ⁽⁷⁾
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	0,6	10	0,5	2,1	0	-	0,5	0,9	-
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	7,4	10	5,7	8,3	0	-	7,3	7,5	-
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,1	5	0,0	1,1	0	-	0,0	0,4	-

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO	h/mese	439
---	--------	-----

Mese: LUGLIO 2025 - Gruppo 3°GT

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾				MEDIE GIORNALIERE ⁽⁵⁾			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾	LIMITE	MIN ⁽⁶⁾	MAX ⁽⁶⁾	SUPERI ⁽⁷⁾
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	n.s. ⁽⁸⁾	10	0,0	0,0	0	-	n.s. ⁽⁹⁾	n.s. ⁽⁹⁾	-
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	n.s. ⁽⁸⁾	35	19,6	23,7	0	25	n.s. ⁽⁹⁾	n.s. ⁽⁹⁾	-
Ammoniaca	mg/Nm ³	n.s. ⁽⁸⁾	5	0,0	0,1	0	-	n.s. ⁽⁹⁾	n.s. ⁽⁹⁾	-

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO	h/mese	5
---	--------	---

- 1) - MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.
- (2) - MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.
- (3) - MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese.
- (4) - SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario.
- (5) - MEDIA GIORNALIERA:** è la media dei valori orari (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.
- (6) - MIN/MAX:** valori di concentrazione medi giornalieri minimi e massimi rilevati nel mese di riferimento.
- (7) - SUPERI:** numero di superamenti del valore limite giornaliero.
- (8) - n.s.:** media mensile non significativa ai sensi di legge, in quanto l'impianto ha funzionato a regime per meno di 144 ore nel mese di riferimento.
- (9) - n.s.:** media giornaliera non significativa ai sensi di legge, in quanto l'impianto ha funzionato a regime per meno di 6 ore nel giorno di riferimento.

Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni della Centrale Termoelettrica di IREN MONCALIERI (TO)

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it