

TRM S.p.A.
Termovalorizzatore del Gerbido
Via Paolo Gorini, 50 - TO

DICEMBRE 2025 – Linea 1

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE SEMIORARIE ⁽³⁾			
			LIMITE	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE	MIN ⁽⁴⁾	MAX ⁽⁴⁾	SUPERI ⁽⁶⁾
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	1,4	5	0	60	0,0	8,8	0
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	6,3	50	0	-(7)	0,0	71,8	-(7)
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	43,8	70	0	400	0,0	124,1	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	1,7	10	0	200	0,0	5,6	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,9	10	0	20	0,3	10,7	0
Polveri	mg/Nm ³	0,0	5	0	30	0,0	2,7	0
Acido Fluoridrico	mg/Nm ³	0,0	0,5	0	4	0,0	0,0	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	1,4	5	0	15	0,0	8,9	0
Mercurio	µg/Nm ³	4,9	20	0	-(8)	0,0	24,4	-(8)

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA CON RIFIUTO	h/mese	214
---	--------	-----

DICEMBRE 2025 – Linea 2

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE SEMIORARIE ⁽³⁾			
			LIMITE	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE	MIN ⁽⁴⁾	MAX ⁽⁴⁾	SUPERI ⁽⁶⁾
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	1,8	5	0	60	0,0	31,5	0
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	7,3	50	0	-(7)	0,0	261,2	-(7)
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	50,3	70	0	400	0,0	147,3	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	1,3	10	0	200	0,0	7,9	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,1	10	0	20	0,0	9,0	0
Polveri	mg/Nm ³	0,0	5	0	30	0,0	0,5	0
Acido Fluoridrico	mg/Nm ³	0,1	0,5	0	4	0,0	0,2	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	2,1	5	0	15	0,4	9,5	0
Mercurio	µg/Nm ³	0,0	20	0	-(8)	0,0	5,5	-(8)

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA CON RIFIUTO	h/mese	716
---	--------	-----

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Pagina 1 di 2

DICEMBRE 2025 – Linea 3

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE SEMIORARIE ⁽³⁾			
			LIMITE	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE	MIN ⁽⁴⁾	MAX ⁽⁴⁾	SUPERI ⁽⁶⁾
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	1,1	5	0	60	0,0	13,6	0
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	6,3	50	0	┘ ⁽⁷⁾	0,0	1469,6	┘ ⁽⁷⁾
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	79,5	70	1	400	8,0	328,4	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	1,0	10	0	200	0,0	4,9	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,1	10	0	20	0,0	15,9	0
Polveri	mg/Nm ³	0,0	5	0	30	0,0	0,2	0
Acido Fluoridrico	mg/Nm ³	0,0	0,5	0	4	0,0	0,3	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	2,1	5	0	15	0,0	13,6	0
Mercurio	µg/Nm ³	0,3	20	0	┘ ⁽⁸⁾	0,0	12,2	┘ ⁽⁸⁾

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA CON RIFIUTO	h/mese	639
---	--------	-----

(1) - **MEDIA MENSILE:** è la media dei valori semiorari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - **MEDIA GIORNALIERA:** è la media dei valori semiorari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - **MEDIA SEMIORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nella semiora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(4) - **MIN/MAX:** valori di concentrazione medi semiorari minimi e massimi rilevati nel mese

(5) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite giornaliero rilevati nel mese

(6) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite semiorario, rilevati nel mese, per i seguenti parametri: HCl, NO_x, SO₂, COT, Polveri totali, HF, NH₃.

(7) - **SUPERI di CO:** il CO non è soggetto ad un limite semiorario ma, ai sensi di legge, ad un limite che tiene conto dei dati rilevati dallo SME nelle ultime 24 ore intese come periodo mobile e che viene valutato sia sui valori di concentrazione semioraria che sui valori di concentrazione come media sui 10 minuti. Nel mese di riferimento si sono verificati 2 superamenti del limite di CO sulla Linea 3.

(8) - **MERCURIO:** non è previsto un limite semiorario, ma unicamente giornaliero.

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
di TRM S.p.A di Torino**

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Pagina 2 di 2