

## CENTRALE TERMOELETRICA di IREN MONCALIERI (TO)

**Mese: APRILE 2026 – Gruppo RPW 2°GT**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE ORARIE <sup>(2)</sup>				MEDIE GIORNALIERE <sup>(5)</sup>			
			LIMITE	MIN <sup>(3)</sup>	MAX <sup>(3)</sup>	SUPERI <sup>(4)</sup>	LIMITE	MIN <sup>(6)</sup>	MAX <sup>(6)</sup>	SUPERI <sup>(7)</sup>
Ossido Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	0,8	10	0,5	5,2	0	-	0,6	1,3	-
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	7,3	10	6,5	8,0	0	-	7,2	7,4	-
Ammoniaca	mg/Nm <sup>3</sup>	0,2	5	0,0	2,3	0	-	0,0	0,4	-

<b>ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO</b>	<b>h/mese</b>	<b>265</b>
--	---------------	------------

**Mese: APRILE 2026 - Gruppo 3°GT**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE ORARIE <sup>(2)</sup>				MEDIE GIORNALIERE <sup>(5)</sup>			
			LIMITE	MIN <sup>(3)</sup>	MAX <sup>(3)</sup>	SUPERI <sup>(4)</sup>	LIMITE	MIN <sup>(6)</sup>	MAX <sup>(6)</sup>	SUPERI <sup>(7)</sup>
Ossido Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	0,0	10	0,0	0,9	0	-	0,0	0,2	-
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	17,8	35	12,8	25,2	0	25	16,4	18,1	0
Ammoniaca	mg/Nm <sup>3</sup>	0,2	5	0,0	0,6	0	-	0,0	0,3	-

<b>ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO</b>	<b>h/mese</b>	<b>281</b>
--	---------------	------------

(1) - **MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.

(2) - **MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.

(3) - **MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese.

(4) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario.

(5) - **MEDIA GIORNALIERA:** è la media dei valori orari (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione)

(6) - **MIN/MAX:** valori di concentrazione medi giornalieri minimi e massimi rilevati nel mese di riferimento.

(7) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite giornaliero.

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni della Centrale Termoelettrica di IREN MONCALIERI (TO)**

**ARPA Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1**

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it